

Warszawa, 9 sierpnia 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-III.8222.11.2023.TC

## Informacja z kontroli

### Podmiot Kontrolowany

Hotel VILLA ESTERA

### Rodzaj kontroli

Planowa

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 12 lipca 2023 r.

Data zakończenia: 12 lipca 2023 r.

### Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienie do kontroli:
  - Nr 628/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.
2. Wskazanie do kontroli:
  - nr 101/2023 z dnia 6 lipca 2023 r.
3. Protokół kontroli z dnia 12 lipca 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 sierpnia 2023 r.

### Zakres tematyczny kontroli

1. Spełnianie wymagań, co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do której obiekt został zaszeregowany.
2. Spełnianie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz budowlanych w zakresie posiadania aktualnych opinii/protokołów obligatoryjnych kontroli/przeglądów budowlanych, w których mieszczą się obiekty hotelarskie.

### Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

nieprzeprowadzenie kontroli okresowej (rocznej) szczelności instalacji gazowej w latach 2020 – 2022.

### Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 0.
2. Zawiadomienie do organów ścigania: nie skierowano.

### Uwagi

W związku z ustaleniami kontroli sprawę przekazano do Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

**Podstawa prawna**

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

**Pouczenie**

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.